



Edité le : 22/11/2024

Rapport d'analyse Page 1 / 3

MAIRIE TRECSCLEOUX

Le Village
05700 TRECSCLEOUX

Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Il comporte 3 pages.
La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.
L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, identifiés par le symbole #.
Les paramètres sous-traités sont identifiés par (*).

Identification dossier :	LSE24-186766	Analyse demandée par :	ARS PACA - DT 05
Identification échantillon :	LSE2411-12729	N° Prélèvement :	00133848
N° Analyse :	00142378	Nature:	Eau à la production
Point de Surveillance :	TTP RESERVOIR PRINCIPAL	Code PSV :	0000001731
Localisation exacte :	ROBINET AVAL TRAITEMENT		
Dept et commune :	05 TRECSCLEOUX		
Coordonnées GPS du point (x,y)	X : 44,3548027000	Y : 5,7173135000	
UGE :	0174 - ADDUCTION TRECSCLEOUX (DE)		
Type d'eau :	T1 - ESO A TURB <2 SORTIE PRODUCTION		
Type de visite :	P1	Type Analyse :	P1
Nom de l'exploitant :	TRECSCLEOUX (MAIRIE DE) LE VILLAGE 05700 TRECSCLEOUX	Motif du prélèvement :	CS
Nom de l'installation :	RESERVOIR PRINCIPAL	Type :	TTP
Prélèvement :	Prélevé le 19/11/2024 à 11h42 Réception au laboratoire le 19/11/2024 à 19h50 Prélevé et mesuré sur le terrain par CARSO LSEHL / POMMELET Edeiss Prélèvement accrédité selon FD T 90-520 et NF EN ISO 19458 pour les eaux de consommation humaine	Code :	001378

Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de l'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.

Le laboratoire n'est pas responsable de la validité des informations transmises par le client qui sont antérieures à l'heure et la date de prélèvement.

Date de début d'analyse le 19/11/2024 à 21h06

Paramètres analytiques	Résultats	Unités	Méthodes	Normes	LQ	Limites de qualité	Références de qualité	COFRAC
Mesures sur le terrain								
Température de l'eau 05P1*	10.1	°C	Méthode à la sonde	Méthode interne M_EZ008 v3	0		25	#
Température de l'air extérieur 05P1*	9.4	°C	Méthode à la sonde	Méthode interne	-10			
pH sur le terrain 05P1*	7.6	-	Electrochimie	NF EN ISO 10523	1.0	6.5	9	#
Chlore libre sur le terrain 05P1*	<0.03	mg/l Cl2	Spectrophotométrie à la DPD	NF EN ISO 7393-2	0.03			#

.../...

Édité le : 22/11/2024

Identification échantillon : LSE2411-12729

Destinataire : MAIRIE TRECLEOUX

Paramètres analytiques	Résultats	Unités	Méthodes	Normes	LQ	Limites de qualité	Références de qualité	
Chlore total sur le terrain	05P1*	<0.03	mg/l Cl2	Spectrophotométrie à la DPD	NF EN ISO 7393-2	0.03		#
Analyses microbiologiques								
Microorganismes aérobies à 36°C	05P1*	< 1	UFC/ml	Incorporation	NF EN ISO 6222	1		#
Microorganismes aérobies à 22°C	05P1*	32	UFC/ml	Incorporation	NF EN ISO 6222	1		#
Bactéries coliformes	05P1*	< 1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN ISO 9308-1 - sept. 2000	1	0	#
Escherichia coli	05P1*	< 1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN ISO 9308-1 - sept. 2000	1	0	#
Entérocoques (Streptocoques fécaux)	05P1*	< 1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN ISO 7899-2	1	0	#
Anaérobies sulfito-réducteurs (spores)	05P1*	< 1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN 26461-2	1		#
Caractéristiques organoleptiques								
Aspect de l'eau	05P1*	0	-	Analyse qualitative				
Odeur	05P1*	Néant	-	Méthode qualitative				
Saveur	05P1*	Néant	-	Méthode qualitative				
Odeur à 25 °C : seuil	05P1*	N.M.	-	Analyse organoleptique	NF EN 1622 méth. courte	3		3
Saveur à 25 °C : seuil	05P1*	N.M.	-	Analyse organoleptique	NF EN 1622 méth. courte	3		3
Couleur	05P1*	0	-	Qualitative				
Turbidité	05P1*	0.38	NFU	Néphélométrie	NF EN ISO 7027-1	0.10		2 #
Analyses physicochimiques								
<i>Analyses physicochimiques de base</i>								
pH	05P1*	7.53	-	Electrochimie	NF EN ISO 10523	2	6.5	9 #
Température de mesure du pH	05P1*	18.4	°C		NF EN ISO 10523	15		
Conductivité électrique brute à 25°C	05P1*	531	µS/cm	Conductimétrie	NF EN 27888	50	200	1100 #
TAC (Titre alcalimétrique complet)	05P1*	25.85	° f	Potentiométrie	NF EN ISO 9963-1			#
TH (Titre Hydrotimétrique)	05P1*	25.22	° f	Calcul à partir de Ca et Mg	Méthode interne M_EM144	0.06		#
Carbone organique total (COT)	05P1*	1.0	mg/l C	Oxydation par voie humide et IR	NF EN 1484	0.2		2 #
Cations								
Ammonium	05P1*	< 0.05	mg/l NH4+	Spectrophotométrie automatisée	Méthode interne M_J077	0.05		0.10 #
Anions								
Chlorures	05P1*	1.4	mg/l Cl-	Chromatographie ionique	NF EN ISO 10304-1	0.1		250 #
Sulfates	05P1*	23	mg/l SO4--	Chromatographie ionique	NF EN ISO 10304-1	0.2		250 #
Nitrates	05P1*	0.62	mg/l NO3-	Flux continu (CFA)	NF EN ISO 13395	0.5	50	#
Nitrites	05P1*	< 0.02	mg/l NO2-	Spectrophotométrie	NF EN 26777	0.02	0.10	#
Somme NO3/50 + NO2/3	05P1*	0.01	mg/l	Calcul			1	

05P1*

ANALYSE (P1) ROUTINE EAU A LA PRODUCTION (ARS05-2021)

Limites de Qualité : Les limites de qualités sont soit des limites de qualité réglementaires , soit des limites de qualité du client.

Si certains paramètres soumis à des seuils de conformité ne sont pas couverts par l'accréditation alors la déclaration de conformité n'est pas couverte par l'accréditation.

.../...

CARSO-LSEHL

Rapport d'analyse Page 3 / 3

Édité le : 22/11/2024

Identification échantillon : LSE2411-12729

Destinataire : MAIRIE TRECLEOUX

Afin de maintenir l'accréditation, le laboratoire peut s'appuyer de manière exceptionnelle sur une étude de stabilité interne pour certains paramètres physico-chimiques.

Ludovic RIMBAULT
Ingénieur de laboratoire

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'L. Rimbault', is positioned to the right of the typed name.