n°PLV 00135236

Préfecture de HAUTES-ALPES
ARS PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR
Délégation Départementale des Hautes-Alpes

Contrôle sanitaire des
EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

TRESCLEOUX (MAIRIE DE)
Le Village

05700 TRESCLEOUX

Edité le 3 avril 2025

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses efffectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre suivant :
CONTRÔLE SANITAIRE FIXÉ PAR DÉCISION DE L'ARS

ADDUCTION TRESCLEOUX (DE)

	Type	Code	Nom
Prélèvement		**00135236**	
Installation	**TTP**	**001378**	**RESERVOIR PRINCIPAL**
Point de surveillance	P	0000001731	TTP RESERVOIR PRINCIPAL
Localisation exacte			ROBINET AVAL TRAITEMENT
Commune			TRESCLEOUX

Prélevé le : lundi 24 mars 2025 à 11h54

par : CARSO LSEHL - FROMENT REMI

Type visite : P1

Référence laboratoire : **LSE2503-12632** Type analyse : **P1**

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00135236)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Pour le Directeur Général et par délégation
Le technicien sanitaire

VOUTIER Laurence

ARS - Délégation Départementale des Hautes-Alpes - Service Santé-Environnement - Parc Agroforest, 5 Rue des Silos BP 40 157 05004 GAP CEDEX
adresse électronique: ARS-PACA-DT05-SANTE-ENVIRONNEMENT@ars.sante.fr Tel: 04.13.55.86.11 - fax: 04.13 55 86 44

Mesure de terrain :	Résultats		Limites de qualité		Références de qualité	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL	**Résultats**					
Température de l'air	12,6	°C				
Température de l'eau	8,6	°C				25,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE	**Résultats**					
pH	7,6	unité pH			6,50	9,00
MINERALISATION	**Résultats**					
Conductivité à 25°C	494	µS/cm			200,00	1 100,00
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION	**Résultats**					
Chlore libre	<0,03	mg(Cl2)/L				
Chlore total	<0,03	mg(Cl2)/L				

Analyse laboratoire :

Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL) 6901

Type de l'analyse : P1 **Code SISE de l'analyse : 00144208** **Référence laboratoire : LSE2503-12632**

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES	Résultats	unité	Limites de qualité		Références de qualité	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Aspect (qualitatif)	0	SANS OBJET				
Couleur (qualitatif)	0	SANS OBJET				
Odeur (qualitatif)	0	SANS OBJET				
Saveur (qualitatif)	0	SANS OBJET				
Turbidité néphélométrique NFU	0,39	NFU				2,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE	**Résultats**	**unité**	**Limites de qualité**		**Références de qualité**	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Titre alcalimétrique complet	25,70	°f				
Titre hydrotimétrique	26,51	°f				
MINERALISATION	**Résultats**	**unité**	**Limites de qualité**		**Références de qualité**	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Chlorures	1,1	mg/L				250,00
Sulfates	19	mg/L				250,00
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES	**Résultats**	**unité**	**Limites de qualité**		**Références de qualité**	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Carbone organique total	0,62	mg(C)/L				2,00
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES	**Résultats**	**unité**	**Limites de qualité**		**Références de qualité**	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Ammonium (en NH4)	<0,05	mg/L				0,10
Nitrates/50 + Nitrites/3	0	mg/L		1,00		
Nitrates (en NO3)	<0,5	mg/L		50,00		
Nitrites (en NO2)	<0,01	mg/L		0,10		
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES	**Résultats**	**unité**	**Limites de qualité**		**Références de qualité**	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	3	n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	2	n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1	n/(100mL)				0
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	<1	n/(100mL)				0
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/(100mL)		0		
Escherichia coli /100ml - MF	<1	n/(100mL)		0		